

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Győrújbarát Arany János u. 145.

Készült: 2016. június 29.

Készítette:.....

Babos Ferenc

Tűzvédelmi szaktanácsadó biz.szám: CXBB 472819, kelt: 2013. 06. 01.

Kiadta:

**Fehérné Bocska Erzsébet
intézményvezető**

Tartalomjegyzék

1 Fejezet. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.	3. old.
2. Fejezet. Tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működése, finanszírozása.	4-5. old.
3. Fejezet. Létesítmények, építmények, tűzszakaszok, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások.	7. old.
3.1. Tűzveszélyességi osztálybasorolás	7. old.
3.2. Létesítésre vonatkozó előírások	7. old.
3.3. Használatra vonatkozó szabályok	7. old.
3.3.1. A létesítményre vonatkozó általános használati szabályok	7. old.
3.3.2. Dohányzás	8. old
3.3.3. Az intézményre jellemző, azonos rendeltetésű helyiségekre vonatkozó általános előírások.	8. old
3.3.3.1. Irodák, tanári szobák.	8. old
3.3.3.2. Apartmanok, vendégházak	9. old
3.3.3.3. Faházak és vendégszobák	9. old
3.3.3.5. Közlekedő utakk, előterek, közlekedők, vészkijáratok	9. old
4. Fejezet. Tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi előírások	10. old
4.1. Fűtés	10. old
4.2. Kémények	12. old
4.3. Tűzoltó készülék	12. old
4.4. Tűzoltó-vízforrások	12. old
4.5. Biztonsági jelek	13. old
4.6. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata.	14. old
4.7. Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata	15. old
4.8. Raktározás, tárolás	15. old
5. Fejezet. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység	16. old
6. Fejezet. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények	17. old
7. Fejezet. A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai	18. old
8. Fejezet. Tűzvédelmi iratok	18. old
9. Fejezet. Záró rendelkezés.	19. old

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése és a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, ebben a szabályzatban határozom meg a **GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA** területére érvényes általános és részletes tűzvédelmi előírásokat.

A Tűzvédelmi Szabályzat a tűzvédelem érvényesülése érdekében kiadott belső biztonsági szabályozás, vezetői intézkedés, amelyet a tűz megelőzés érdekében mindenkinek be kell tartania.

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA működési területére (saját tulajdonú, és kezelésű ingatlanok).

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- Az intézmény által foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra, függetlenül a foglalkoztatási formától,
- az intézmény működési területén ideiglenesen vagy állandóan más vállalkozás által foglalkoztatott munkavállalókra (alvállalkozók),
- az intézmény területén tartózkodókra (diákok, látogatók).

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya a kiadás napjától visszavonásig érvényes.

A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára - igazolható módon - át kell adni, akik a feladatok végrehajtását munkakörüknel, beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.

1. Fejezet: A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.

1.1. Vezetők

1.1.1. Intézményvezető feladatai:

- 1.1.1.1. Mint egyszemélyi felelős ellenőrzési és döntési jogkörét fenntartva a tűzvédelmi feladatokat a gondnokság vezetőre ruházza át.
- 1.1.1.2. A tűzvédelmi tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket biztosítja.
- 1.1.1.3. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem részére a tűzoltásra és műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében-előre egyeztetett időpontban- a helyszíni gyakorlatok megtartásának lehetőségét biztosítja.

1.1.2. Gondnokságvezető tűzvédelmi feladatai:

Az intézményvezetőnek, annak vezetői beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett - tűzvédelmi feladatait átruházott jog-, és hatáskör alapján látja el, valamint operatíván irányítja a tűzvédelmi tevékenységet. Ezen feladatkörében eljárva felelős az alábbiak elvégzéséért:

- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása, betartatása.
- Tűzvédelmi Szabályzat naprakész állapotának biztosítása.
- Tűzvédelemre kiható változás előtt legalább 15 nappal az illetékes tűzolóság értesítése (tűzveszélyességi osztályba sorolás változása).
- Tűzvédelmi ellenőrzési terv elkészítése, az ellenőrzések terv szerint megszervezése, dokumentálása, a feltárt hiányosságok teljesülésének nyomon követése.
- A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése, az általa elháríthatatlan szabálytalanság haladéktalan jelentése az igazgató felé.
- Tűzvédelmi Szabályzatban előírt tűzoltókészülékek biztosítása, nyilvántartása, a szükséges ellenőrzések, karbantartások elvégztetése, a készülékek állandóan használható üzemképes állapotának fenntartása.
- Tűzgyújtási engedély kiadása, egyeztetése az iskola, a kollégium és a könyvtár tekintetében.
- Tűzvédelmi oktatások szervezése, dokumentálása, a dokumentumok megőrzése.
- A villamos berendezések tűzvédelmi időszakos biztonsági felülvizsgálatának elvégztetése, a feltárt hiányosságok megszüntetése, annak dokumentálása.
- A kémények rendszeres ellenőrzésének, tisztításának és műszaki felülvizsgálatának elvégztetése.
- A szabályzatban előírt figyelmeztető táblák elhelyezése, szükséges pótlása.
- A számára átadott tűzvédelmi dokumentációk megőrzése, naprakész vezetése, állandó hozzáféréseinek biztosítása.
- A külső szolgáltatók tűzvédelmi feladatainak ellenőrzése.
- Tűzriadó tervben foglaltak gyakorlását megszervezni, a gyakorlatról készült dokumentumot megőrizni.
- A tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkezőkről nyilvántartást vezet, gondoskodik a szükséges szakvizsgák meglétéről.

1.1.2. **Önálló szervezeti egységek vezetőinek (vendégházak, apartmanok, konyha) tűzvédelmi feladatai az irányítási területen:**

- Felelős az irányítása alá tartozó területen végzett tevékenységek folytatásával kapcsolatos tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási, ellenőrzési feladatok elvégzéséért.
- Az irányítása alá tartozó területen tevékenységet végzők, hallgatók tűzvédelmi oktatásának elvégztetéséért, az oktatási igény jelzéséért.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása, betartatása.
- Minden, a tűzvédelmi helyzetre kiható változás haladéktalan jelentése az Gondnoksági vezető felé.
- A tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése, a napi ellenőrzések elvégzése.
- A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése, az általa elháríthatatlan szabálytalanság haladéktalan jelentése az közvetlen felettese felé.

- Csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalót bízhat meg tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységgel.
- A tűzvédelmi ellenőrzések során feltárt saját hatáskörbe tartozó hiányosságok megszüntetése.
- Tűz esetén a Tűzriadó Tervben foglaltak szerint köteles eljárni.

1.2. Tanárok tűzvédelmi feladatai

- A vendégházakra, apartmanokra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása, betartatása a tanteremben tartózkodó tanulókkal.
- Tűz esetén a Tűzriadó Tervben foglaltak elvégzése.

1.3. Portaszolgálatot ellátó munkavállalók

- A tűzoltó készülékek napi ellenőrzésének elvégzése, dokumentálása.
- Tűz vagy meghibásodás esetén szükséges intézkedések megtétele, jelentés a létesítményvezető felé.
- Tűz esetén a Tűzriadó Tervben foglalt feladatok.

1.4. Munkavállalók, tanárok tűzvédelmi feladatai

- A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez tüzet ne okozzon.
- Munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaság megtartása.
- Jelen Tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat köteles megismerni és betartani.
- Köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni.
- A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a felettesét azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől.
- Tüzet, balesetet, sérülést, rosszulletet azonnal jelenteni felettesének.
- A munkavállaló a tűzoltásban, a műszaki mentésben- ellenszolgáltatás nélkül, életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.

2. Tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működése, finanszírozása

- 2.1. Az intézmény létszáma és tűzveszélyességi besorolása nem teszi szükségessé önálló tűzvédelmi szervezet biztosítását.
- 2.2. A tűzvédelmi szakfeladatokat külső szolgáltatás igénybevételével valósítjuk meg. Mivel a létesítmény AK tűzveszélyességi osztályba tartozik, a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek kell szakképzettséggel rendelkeznie, ez megbízási szerződés keretében teljesül.
- 2.3. Az intézmény külső szolgáltatóval, szerződés alapján látja el tűzvédelmi szak feladatait. A szolgáltatóval a kapcsolattartás és a szükséges adatok, információk biztosítása, a feladatok megrendelése a gondnokságvezető feladata.

2.4. Külső szolgáltatás tűzvédelmi feladatai:

- Tűzvédelmi Szabályzat előkészítése, aktualizálása megrendelés alapján.
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás előkészítése, aktualizálása megrendelés alapján.
- Tűzriadó Terv előkészítése, aktualizálása megrendelés alapján.
- A megrendelő folyamatos tájékoztatása a tűzvédelmi jogszabályokban történt változásokról, melyek az intézmény tűzvédelmi helyzetét érintik.

2.5. A tűzvédelem finanszírozása

Az intézmény igazgatója GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit gondnoksági vezető és a szakfeladatokat ellátó külső szervezet által javasoltak figyelembevételével.

3. Fejezet. Létesítmények, építmények, tűzszakaszok, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások.

3.1. Tűzveszélyességi osztálybasorolás

3.1.1. Az intézmény több létesítményből, vendégházból, étteremből apartman épületből áll, ezért jelen szabályzat mellékletét képező Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzatok tartalmazzák a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását, a létesítmények speciális tűzvédelmi előírásait, továbbá az egyedi használati előírásokat.

3.2. Létesítésre vonatkozó előírások

3.2.1. Új létesítményeknél, építményeknél a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt, (használatba, üzembe helyezés) a vonatkozó jogszabály (jelenleg: 30/1996 (XII. 06.) BM rendelet) szerinti Tűzvédelmi Szabályzatot kell kiadni.

3.2.2. Meglévő építmény, épület, helyiség átalakításakor, bővítésekor, a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt a Tűzvédelmi Szabályzatot az új helyzetnek megfelelően át kell dolgozni.

3.3. Használatra vonatkozó szabályok

3.3.1. A létesítményre vonatkozó általános használati szabályok

3.3.1.1. A létesítményt, annak helyiségeit, szabad tereit csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.

3.3.1.2. Az épületben dolgozók és ott tartózkodók kötelesek tevékenyen közreműködni a tüzesetek megelőzésében:

3.3.1.3. A villamos berendezéseket -a folyamatos üzemeltetésre gyártott és rendeltetése folytán így használt berendezések kivételével (pl. hűtőszekrény, riasztó)- a velük végzett tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, illetve a csatlakozások dugóaljzatból való kihúzásával a villamos hálózatról le kell választani. Ezen feladat elvégzése a berendezés használójának kötelessége.

3.3.1.4. A helyiségeket az utolsónak elhagyó és bezáró személy köteles megvizsgálni, hogy nem maradt-e tűzkeletkezési lehetőség, a villamos berendezések a 3.3.1.3. pont szerint ki vannak-e kapcsolva. Amennyiben rendellenességet észlel, azt meg kell szüntetni, vagy jelentenie kell felettesének.

3.3.1.5. Kávéfőzésre, vízmelegítésre csak villamos üzemű készülék az étkezésre kialakított helyiségekben használható, a készüléket nem éghető anyagból készült alátétre vagy tartóra kell helyezni, ezen készülékek 1 m-es körzetében éghető anyagot tárolni, elhelyezni tilos!

- 3.3.1.6. A tűzvédelmi helyzetre kiható minden változást a bevezetés megkezdése előtt 15 nappal a Győri Városi Tűzoltóságnál be kell jelenteni.
- 3.3.1.7. A helyiségekben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- 3.3.1.8. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni, a megkopott, nem egyértelmű jelöléseket pótolni kell.
- 3.3.1.9. A létesítmény helyiségeinek ajtóit – amennyiben abban emberek tartózkodnak – bezárni tilos!
- 3.3.1.10. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- 3.3.1.11. Az intézmény helyiségeiben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (rendezvény, bemutató, kiállítás), a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedések írásban történő meghatározását a gondnokságvezető a rendezvényszervező a rendezvény időpontja előtt legalább 40 nappal átadott írásos tájékoztatása alapján készíteti el. A rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a Győri Katasztrófavédelmi Hatóság felé a tűzoltóságnak a gondnokságvezető kötelessége eljuttatni.

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírásoknak a következőket kell tartalmazni:

- a) a kiürítés számítását,
- b) a tűzterhelés számítását,
- c) a rendezvény helyszín léptékhelyes alaprajzait és helyszínrajzát, a kiürítési útvonalak, tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetésével,
- d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
- e) a tűz esetén szükséges teendőket, és
- f) a tűz jelzésének és oltásának módját.

A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig a tűzvédelmi dokumentáció részeként meg kell őrizni.

3.3.2. Dohányzás

Az intézmény területén tilos a dohányzás!

3.3.3. Az intézményre jellemző, azonos rendeltetésű helyiségekre vonatkozó általános előírások.

3.3.3.1. Irodák, tanári szobák.

- 3.3.3.1.1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes (korábbi besorolás szerint „A”, „B”, „C” tűzveszélyességi) osztályba tartozó anyagok, éghető folyadékok, éghető és égést tápláló gázok tárolása tilos!

- 3.3.3.1.2. Mindennemű hő fejlődésével járó készülék (hősugárzó, kávéfőző, főzőlap, stb.) csak külön engedéllyel használható és csak jelzőlámpás csatlakozóról üzemeltethető.
- 3.3.3.1.3. Bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen, az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek. A közlekedési út minimális szélessége 0,8 m.
- 3.3.3.1.4. **Az irodák NAK – mérsékelt tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartoznak.**

3.3.3.2. Apartmanok, vendégházak

- 3.3.3.2.1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes (korábbi besorolás szerint „A”, „B”, „C” tűzveszélyességi) osztályba tartozó anyagok, éghető folyadékok, éghető és égést tápláló gázok tárolása tilos!
- 3.3.3.2.2. Az oktatáshoz használt elektromos oktatástechnikai eszközöket állandó felügyelet mellett szabad csak üzemeltetni. Használat után ki kell őket kapcsolni.
- 3.3.3.2.3. A berendezési tárgyakat, az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen, az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek. A közlekedési út minimális szélessége 0,8 m.
- 3.3.3.2.4. **A vendégházak AK tűzveszélyességi osztályba tartoznak.**

3.3.3.3. Faházak és vendégszobák

- 3.3.3.3.1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes (korábbi besorolás szerint „A”, „B”, „C” tűzveszélyességi) osztályba tartozó anyagok, éghető folyadékok, éghető és égést tápláló gázok tárolása tilos! Kivételt képeznek a háztartási használatú tisztálkodó illatszerek.
- 3.3.3.3.2. A szobákban tilos olyan tevékenységet folytatni (pl.: tűzveszélyes folyadékkal ruhát tisztítani, vegyi anyagokkal kísérletezni, stb.), amely tüzet vagy robbanást okozhat.
- 3.3.3.3.3. Szigorúan tilos rezsót, elektromos sütő- és főzőkészüléket, gyorsforralót, hősugárzót, vasalót és hűtőszekrényt használni. E készülékek használatával járó tevékenységre külön helyiséget, vagy erre a célra megfelelő területet kell kijelölni a kollégium vezetőjének.
- 3.3.3.3.4. Elektromos készülék csak földelt fali csatlakozóból, szükség esetén szabványos földelt hosszabbítóval üzemeltethető. A hálózat túlterhelése tilos.
- 3.3.3.3.5. A világító lámpatestekre dekorációt, bárminemű éghető anyagot elhelyezni nem szabad. A szoba elhagyásakor minden elektromos fogyasztót ki kell kapcsolni.
- 3.3.3.3.6. Az engedélyezett szórakoztató elektronikai és más elektromos készülék csak a használati utasításnak megfelelő célra és körülmények között használható.

3.3.3.3.7. A bútorokat és berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a menekülést ne akadályozzák.

3.3.3.3.8. A bentlakásoshoz feltétlen szükséges berendezési tárgyakon, anyagokon kívül minden más elhelyezése, tárolása tilos.

3.3.3.3.9. **A gyerektábori faházak AK tűzveszélyességi osztályba tartoznak.**

3.3.3.4. Porta, iroda épület

2.2.3.4.1. Az irodákra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

3.3.3.4.2. A portások szolgálatuk átvételekor kötelesek meggyőződni a távbeszélő készülék üzembiztonságáról.

3.3.3.4.3. Naponta egy alkalommal a távbeszélő készülék biztonságos üzeme érdekében vonalpróbát kell tartani.

3.3.3.4.4. A főportán van elhelyezve az összekötőépületben működő tűzjelző központ, melynek napi ellenőrzését és a tűzjelzőközpont kezelését a portaszolgálatot ellátó végzi.

3.3.3.4.5. **A portahelyiség NAK – mérsékelten tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartozik.**

3.3.3.5. Közlekedő utak, előterek, közlekedők, vészkijáratok

3.3.3.5.1. Közlekedési utakat, előtérben, közlekedőn anyag, tárgy még átmenetileg sem tárolható, azokat teljes szélességükben szabadon kell hagyni.

3.3.3.5.2. Bejárati illetőleg vészkijáratok ajtó, kapu előtt járművel megállni tilos.

3.3.3.5.3. Bejárati ajtóknál és szélfogóknál függöny csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzott állapotban sem szűkíti a kijáratot. Ezen függönyök széleit jól láthatóan meg kell jelölni.

3.3.3.5.4. Biztonsági irányfény világítást - amennyiben van – állandóan üzemkész állapotban kell tartani.

3.3.3.5.5. Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok „E” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

3.3.3.5.6. A közlekedőkön, folyosókon és egyéb helyiségekben éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezése nem haladhatja meg az érintett fal- vagy a padló felületének 30%-át (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével).

4. Tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi előírások

4.1. Fűtés

Az intézet épületeiben, gázkazánról működő központi fűtések üzemelnek.

4.1.1. A kazánok helyiségében éghető anyagot tárolni szigorúan tilos.

4.1.2. A gyártó, vagy a forgalomba hozó által meghatározott, a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó, a használati (kezelési) utasításban foglalt tűzvédelmi követelményeket, a berendezéstől megtartandó távolságokat a berendezés kezelésével megbízott köteles megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

4.1.3. A tüzelő- fűtőberendezéseket kizárólag a feladattal megbízott, arra kioktatott és személyi feltételeknek megfelelő személy kezelheti.

4. 2. Kémények

4.2.1. A kémények ellenőrzését, tisztítását kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybe vételével évente kell elvégeztetni.

Az ellenőrzés, tisztítás, valamint a műszaki felülvizsgálat dokumentumait tűzvédelmi dokumentumként a létesítményben, a tűzvédelmi dokumentáció részeként a tűzvédelmi irattartóban kell megőrizni.

4.2.2. Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

4.2.3. Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait A1 tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. A koromzsákokat és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.

4.2.4. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő elem (füstcső) használható. Az összekötő elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. Az összekötő elem (füstcső) és a rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

4.3. Tűzoltó készülék

4.3.1. A tűzoltó készülékeket negyedévente kell ellenőrizni, és az ellenőrzés tényét, megállapításait a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal nyilvántartási naplóban rögzíteni. A nyilvántartási naplót a tűzvédelmi dokumentáció részeként, a tűzvédelmi a tűzvédelmi irattartóban kell tárolni. Az ellenőrzés tűzvédelmi szakképzettség nélkül is végezhető.

Az ellenőrzésnek az alábbiakra kell kiterjednie:

1. az előírt telepítési helyen van,

2. rögzítése biztonságos,
3. látható,
4. magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
5. használata nem ütközik akadályba,
6. valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
7. hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
8. fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
9. zárópecsétje sértetlen,
10. felülvizsgálata esedékes-e, és
11. állapota kifogástalan, üzemszerű.

Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hiányosságot észlel, azonnal köteles jelenteni a gondnokszármvezetőnek, aki köteles intézkedni a hiányosság megszüntetéséről.

4.3.2. Karbantartás idején a készenléti helyeken a karbantartás alatt álló, a helyszínen nem javítható, és a selejt tűzoltó készülék pótlásáról a gondnokszármvezető köteles gondoskodni!

4.3.3. A tűzoltó készülékek karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos felülvizsgálatát és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

4.3.4. A tűzoltó készülékek készenléti helyeit biztonsági jellel kell megjelölni.

4.3.5. A tűzoltókészülékek felszerelési helyeit jelen szabályzat mellékletét képező helyszínrajzok tartalmazzák.

4.4. Tűzoltó-vízforrások

4.4.1. Az intézmény létesítményeiben a tűzoltó-vízforrások, föld alatti tűzcsapok és szerelvénysekrényei, melyek felülvizsgálatát, szerződött külső szolgáltató látja el. A felülvizsgálat eredményét és a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásban akülső szolgáltató dokumentálja a felülvizsgálat részeként.

4.4.2. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, az előírt rendszeres ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzéséről, a létesítményvezetőnek kell gondoskodnia.

4.4.3. A tűzoltó –vízforrások felülvizsgálatát tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.

4.4.4. A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az üzemvezetőnek haladéktalanul gondoskodni kell. A meghibásodott vízkivételi helyek és azok szerelvényeinek javítását, szükség esetén cseréjét azonnal el kell végezni.

4.4.5. A tűzcsapokról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése, a felülvizsgálat dokumentálásának ellenőrzése, a dokumentáció megőrzése, a felülvizsgálatok és a szükségessé váló karbantartások, javítások elvégzése a feladata.

4.5. Biztonsági jelek

4.5.1. A létesítményben található vezetékes telefonok mellett a tűzoltóság hívószámát (105) tartalmazó jelzést kell elhelyezni.



4.5.2. Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen. 2-2,5 m magasan kell az alábbi jeleket elhelyezni a menekülési iránynak megfelelően.




Csak megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező utánvilágító biztonsági jelzéseket szabad alkalmazni! A tanúsítványokat a tűzvédelmi irattartóban kell lehelyezni.

4.5.3. A tűzoltó készülékeket piros színű, legalább 10x10 cm-es biztonsági jellel kell jelölni. A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni.



4.5.4. A létesítmény, épület tűzvédelmi főkapcsolóját az alábbi biztonsági jellel kell ellátni.



4.5.5. A létesítmény, épület gázellátását biztosító rendszer főelzáró berendezését az alábbi biztonsági jellel kell ellátni.



4.5.6. A fali tűzcsapokat el kell látni az alábbi, legalább 15*15 cm-es utánvilágító biztonsági jellel.



4.6. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata.

4.6.1. A tűzvédelmi felülvizsgálat olyan ellenőrzési művelet, amely javítási, karbantartási műveletek nélkül, a hibák megállapítására és minősítésére irányul.

4.6.2. Az intézmény létesítményeiben NAK és AK tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek és szabadterek vannak, ahol erősáramú villamos berendezések működnek, ezért az időszakos felülvizsgálatokat **6 évente** kell elvégeztetni.

4.6.3. A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során az időszakos felülvizsgálatot 3 évente kell elvégezni, ha a helyiség MK vagy KK tűzveszélyességi osztályba sorolódik át, vagy a tűzveszélyességi besorolás nem változik, de az utolsó felülvizsgálat óta eltelt 3 év.

4.6.4. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

4.6.5. A vizsgálatokat csak olyan személy végezheti, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.

4.6.6. Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése, továbbá annak dokumentálása az üzemvezető feladata.

4.7. Villámvédelmi berendezések

4.7.1. Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani.

- 4.7.2. Az intézményben jelenleg nincsen norma szerinti villámvédelmi berendezés.
- 4.7.3. A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek.
- 4.7.4. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
- 4.7.5. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem tűzvédelmi szempontból
- hatévenként,
 - a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

- 4.7.6. A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.

4.8. Raktározás

- 4.8.1. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a kézi jelzésadót, tűzvédelmi felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A közlekedési utak minimális szélessége 0,8 m.
- 4.8.2. A közlekedési utakon, lépcsőházakban, folyosókon anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad!
- 4.8.3. Az épületben a kijelölt helyeken és a polcokon az ott tárolható mennyiségben szabad anyagot tárolni.

5. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- 5.1. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, a Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzatban erre a célra kijelölt helyen szabad végezni. A vállalkozás működési területén ilyen helyiség nincs kialakítva.
- 5.2. A fentiek alapján a vállalkozás helyiségeiben, szabadterein végzendő minden tűzveszélyes tevékenység alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek megállapítása a üzemvezető feladata, melyet az 1.sz. mellékletben szereplő tartalommal és formában kell kiadni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a tevékenységet végző nevét és- tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén (hegesztés),- a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát, a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, szabályokat, valamint a tevékenység helyszínén biztosított tűzoltáshoz szükséges eszközök megnevezését.
- 5.3. Hegesztést és nyílt lánggal járó tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet (pl. levélegetés) a tűzvédelmi szabályokra igazoltan kioktatott személy végezhet.
- 5.4. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyt kiadó az engedélyben előírt tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- 5.5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
- 5.6. Külső szervezet által a vállalkozás megbízásából, a vállalkozás által használt területen végzett tűzveszélyes tevékenységet a külső szervezet által kiállított engedély alapján szabad végezni. A külső szervezet által kiállított engedélyt egyeztetni kell a tevékenység megkezdése előtt a cégvezetővel, aki azt kiegészítheti. A gondnokságvezető aláírásával igazolja az egyeztetés megtörténtét.

Az intézmény területén, az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, valamint a külső vállalkozások által az intézmény területén végzendő tevékenységhez kiadott engedély egyeztetése a gondnokságvezető feladata és felelőssége.

6. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

Az intézményben csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, szervezett oktatásban, egyéb kapcsolódó tevékenyben csak olyan tanuló vehet részt, aki ismeri a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, tűz esetén követendő magatartás szabályait és a tűzoltó készülékek használatát.

6.1. A gondnokságvezető gondoskodik róla, hogy a munkavállalók a munka, ill. tevékenységi körükkel, a tanulók a létesítményben végzett tevékenységeikkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat elsajátítsák. Az ismeretek átadását szóbeli oktatás vagy írásos anyag (technológiai, kezelési utasítás, Tűzvédelmi Szabályzat) átadása útján (továbbiakban oktatás) kell megoldani. Az ismeretek elsajátításáig munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

6.2. A munkavállalók kötelesek a számukra átadott (oktatott) ismeretanyagot elsajátítani, az ismereteket munkavégzés során alkalmazni. A tanulók az intézmény területén kötelesek betartani a Tűzvédelmi Szabályzat rájuk vonatkozó előírásait.

6.3. A munkavállalókat az alábbi esetekben kell oktatásban részesíteni:

6.3.1. Munkába álláskor (az intézménynél foglalkoztatási jogviszony létesítésekor) az alábbi ismeretekből:

- Általános tűzvédelmi ismeretek (Tűzvédelmi Törvény, Országos Tűzvédelmi Szabályzat)
- Helyi tűzvédelmi ismeretek (jelen Tűzvédelmi Szabályzat)
- Tűzoltókészülékek, tűzvédelmi berendezések (fali tűzcsapok, tűzjelzők) működése, használata,
- A Tűzvédelmi főkapcsoló lekapcsolásának és a Gázlezáró főcsap elzárásának lehetőségét, ez irányú kötelezettséget,
- A tevékenység során használt berendezések, eszközök használatának tűzveszélyei.

6.3.2. Munkaszerződésben vagy munkaköri leírásban foglaltaktól eltérő feladatokkal való megbízás esetén: A megbízással egy időben, a megbízással kapcsolatos, a korábbiaktól eltérő tűzvédelmi ismereteket a megbízást kiadó köteles oktatni.

6.3.3. Munkavégzés körülményeinek változásakor: A tűzvédelmi helyzetet érintő jogszabályok, előírások (TSZ) változásakor.

6.3.4. Ismétlődő oktatás

6.3.4.1. Évente ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani a munkavállalóknak, a tanulóknak és a kollégiumban lakó diákoknak szeptember hónapban. A munkavállalók oktatásának elvégzése, elvégeztetése a gondnokságvezető, a tanulók oktatásának elvégzése és dokumentálása az osztályfőnökök, a kollégiumban lakó tanulók oktatásának elvégzése, elvégeztetése és dokumentálása a kollégiumvezető feladata.

6.3.4.2. Évente egy alkalommal a Tűzriadó Terveben foglaltakat gyakoroltatni kell, a gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A gyakorlat megszervezése, dokumentálása a gondnokságvezető feladata.

6.3.5. Rendkívüli tűzvédelmi oktatást az intézmény igazgatója rendelhet el. Rendkívüli oktatást kell tartani tüzeset után, illetve olyan munkavállalók esetében, akik tűzvédelmi szabályt szegtek.

6.4. Oktatás dokumentálása

Minden tűzvédelmi oktatást dokumentálni kell, és a dokumentációt a tűzvédelmi irattartóban meg kell őrizni. A dokumentálás történhet oktatási naplóban vagy egyéb formában, a következő minimális tartalommal:

- Oktatás időpontja,
- Oktatásban résztvevők neve, munkaköre,
- Oktatott anyag rövid tartalmi leírása,
- Oktatott munkavállalók, oktatást végző neve, aláírása
- Oktatott anyag elsajátításának igazolása.

Az oktatás dokumentálása az oktatást végző feladata. Az oktatásokról készült dokumentumokat a tűzvédelmi dokumentáció részeként kell naprakész állapotban az intézmény területén kijelölt helyen tartani.

6.5. Az intézmény területén tevékenységet végző munkavállalók tűzvédelmi képesítésével kapcsolatban nincsenek követelmények, mivel az Intézmény „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik, a tűzvédelmi feladatok elvégzését nem köti képzettséghez.

6.6. A hegesztő tevékenységet végzőknek és a tevékenységüket közvetlen irányító művezetőknek rendelkezniük kell a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete 1. pontjában foglalt (Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők) tűzvédelmi szakvizsgával.

7. A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

7.1. A munkavállalók, az intézmény területén tartózkodó tanulók, látogatók, tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén köteles haladéktalanul jelenteni a Tűzriadó Tervben meghatározott személyeknek és a tűzoltóságnak.

7.2. A munkavállaló a tűzoltásban, a műszaki mentésben- ellenszolgáltatás nélkül, életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.

7.3. A munkavállalók, tanulók egyéb tűzjelzéssel, tűzoltással műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait jelen Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képező Tűzriadó terv tartalmazza részletesen.

8. Tűzvédelmi iratok

8.1. A tűzvédelemmel kapcsolatos iratokat „tűzvédelmi irattartó”-ba kell elhelyezni, melyben más iratokat tárolni nem szabad.

8.2. „Tűzvédelmi irattartó”-ban tárolt okmányok:

- Tűzvédelmi Szabályzat
- Tűzriadó Terv
- tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek megbízásának okmányai
- tűzvédelmi oktatásról készült dokumentumok, naplók,
- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyei,
- tűzvédelmi hatósági ellenőrzés jegyzőkönyvei,
- tűzvédelmi szemlékről készült jegyzőkönyvek (belső szemlék),
- villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei,
- Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának jegyzőkönyvei,
- tűzriadó gyakorlásáról készült jegyzőkönyvek,
- tűzoltókészülékek nyilvántartása,
- tűzoltó-vízforrások nyilvántartása,
- beépített tűzjelző berendezés műszaki dokumentációja, ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról, javításáról készült dokumentumok,
- egyéb tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumok

9. Záró rendelkezés

Ezen szabályzat kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg az e témában kiadott szabályzatok hatályukat veszítik.

Melléklet: 1. számú melléklet: Engedély tűzveszélyes tevékenységhez
2. számú melléklet: Tűzoltó készülék nyilvántartó lap
3. számú melléklet Tűzoltó vízforrás nyilvántartó lap